

---

용매를 이용한 IPA 탈수를 위한 추출증류공정에서 용매로써 EG과 DMSO에 대한 2기 증류배열과 3기 증류배열 사이의 에너지 소비 비교

**조 정 호**

**공주대학교 공과대학 화학공학과  
화학공정연구실**


---

# 목차

---

1. 연구소개
2. 원료조성 및 조건
3. 열역학 모델식 선정
4. 실험데이터와 NRTL 계산결과의 비교
5. 전산 모델링 결과
6. 결론

# Introduction



Reference :

Experimental data 1 : Wilson, A., and E. L. Simons. *Ind. Eng. Chem.*, vol 44 pp. 2214-2219, 1952

Experimental data 1 : Davaloo P., *Iran. J. Sci. Technol.*, 1,279(1971).

# Feedstock Conditions

Stream Number	1	
Stream Name	Feed	
Temperature (°C)	50	
Pressure (kPa)	250.00	
Vapor Mole Fraction	0.00	
Total Molar Rate (kmol/hr)	99.83	
Total Mass Rate (kg/hr)	<b>3,000.00</b>	
	kg/hr	wt%
IPA	1,716.00	<b>57.2</b>
WATER	1,284.00	<b>42.8</b>

# Product Specifications & Utility Conditions

<b>Product Specifications</b>	<b>Value</b>
IPA Purity	> 99.70 wt%
IPA Yield	> 99%
Solvent Content in IPA Product	< 1ppm by weight
IPA Content in Waste Water	< 500 ppm by weight
<b>Utility Conditions</b>	<b>Value</b>
MP Steam	180 °C Saturated
Cooling water supply & return temperature	32 °C / 40 °C

# Proper Thermodynamic Model Selection

- The selection of proper thermodynamic model is very important to the design of highly non-ideal system.

$$\ln \gamma_i = \frac{\sum_j \tau_{ji} G_{ji} x_j}{\sum_k G_{ki} x_k} + \sum_j \frac{x_j G_{ij}}{\sum_k G_{kj} x_k} \left[ \tau_{ij} - \frac{\sum_l x_l \tau_{lj} G_{lj}}{\sum_k G_{kj} x_k} \right]$$

$$\tau_{ij} = a_{ij} + \frac{b_{ij}}{T}$$


$$G_{ij} = \exp(-\alpha_{ij} \tau_{ij})$$

# NRTL Binary Interaction Parameters

I	J	$a_{ij}$ $a_{ji}$	$b_{ij}$ $b_{ji}$	$c_{ij}$ $c_{ji}$	$\alpha$	Units
IPA	H <sub>2</sub> O	0.753	-267.132	0	0.3111	K
		1.059	461.719	0		
IPA	DMSO	0.000	697.088	0	0.3000	K
		0.000	-305.335	0		
IPA	EG	0.000	-751.991	0	0.0467	K
		0.000	1158.580	0		
H <sub>2</sub> O	DMSO	0.000	1203.770	0	0.6615	K
		0.000	-524.821	0		
H <sub>2</sub> O	EG	0.000	1888.750	0	0.0773	K
		0.000	-1445.470	0		
DMSO	EG	0.000	429.425	0	0.3024	K
		0.000	-635.761	0		

# Experimental VLE for IPA-H<sub>2</sub>O and NRTL Plot


- Experimental data at 1 atm for IPA-water binary system and its prediction with NRTL model






# Experimental VLE for H<sub>2</sub>O-DMSO and NRTL Plot

- Experimental data at 0.46 atm for Water-DMSO binary system and its prediction with NRTL model




# Experimental VLE for H<sub>2</sub>O-EG and NRTL Plot

- Experimental data at 0.13 atm for Water-EG binary system and its prediction with NRTL model




# Experimental VLE for IPA-DMSO and NRTL Plot

- Experimental data at 0.065 atm for IPA-DMSO binary system and its prediction with NRTL model




# Experimental VLE for IPA-EG and NRTL Plot

- Experimental data at 1 atm for IPA-EG binary system and its prediction with NRTL model




# IPA Dehydration Using **Two-Column** Configuration



# IPA Dehydration Using **Two-Column** Configuration

- Flow sheet drawing for a **two-column** configuration using PRO/II with PROVISION version 9.1



# Two-column Stream Summary (EG)

Stream Number	1	2	6	8
Stream Name	T02 Feed	T02 Top (IPA Product)	T03 Top (Waste Water)	T03 Bottom (Solvent)
Temperature (°C)	20.00	45.00	55.22	<b>150.06</b>
Pressure (kPa)	250.00	103.00	16.00	250.00
Vapor Mole Fraction	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Molar Rate kmol/hr	99.83	28.83	71.00	108.99
Total Mass Rate kg/hr	3,000.00	1,720.24	1,279.76	6,763.11
<b>Comp. Flow Rate (kg/hr)</b>	<b>kg/hr</b>	<b>kg/hr</b>	<b>kg/hr</b>	<b>kg/hr</b>
IPA	1,716.00	<b>1,716.00</b>	0.40	0.00
WATER	1,284.00	5.16	1,278.84	0.68
EG	0.00	0.00	0.00	6,762.44
<b>Comp. Composition (wt%)</b>	<b>wt%</b>	<b>wt%</b>	<b>wt%</b>	<b>wt%</b>
IPA	57.20	<b>99.70</b>	<b>0.03</b>	0.00
WATER	42.80	0.30	99.97	0.01
EG	0.00	0.00	0.00	99.99

# Two-column Stream Summary (DMSO)


Stream Number	1	2	6	8
Stream Name	T02 Feed	T02 Top (IPA Product)	T03 Top (Waste Water)	T03 Bottom (Solvent)
Temperature (°C)	20.00	45.00	55.25	<b>150.06</b>
Pressure (kPa)	250.00	103.00	16.00	250.00
Vapor Mole Fraction	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Molar Rate kmol/hr	99.83	28.83	71.00	56.29
Total Mass Rate kg/hr	3,000.00	1,720.51	1,279.49	4,396.59
<b>Comp. Flow Rate (kg/hr)</b>	<b>kg/hr</b>	<b>kg/hr</b>	<b>kg/hr</b>	<b>kg/hr</b>
IPA	1,716.00	<b>1,715.35</b>	0.65	0.00
WATER	1,284.00	5.16	1,278.84	0.44
DMSO	0.00	0.00	0.00	4,396.15
<b>Comp. Composition (wt%)</b>	<b>wt%</b>	<b>wt%</b>	<b>wt%</b>	<b>wt%</b>
IPA	57.20	<b>99.70</b>	<b>0.05</b>	0.00
WATER	42.80	0.30	99.95	0.01
DMSO	0.00	0.00	0.00	99.99



# Comparison of Two-column Configurations


Items	Two-columns(EG)	Two-columns(DMSO)
Condenser duty of T02	0.9656x10 <sup>6</sup> kcal/hr	0.9654x10 <sup>6</sup> kcal/hr
Condenser duty of T03	2.1573x10 <sup>6</sup> kcal/hr	2.1850x10 <sup>6</sup> kcal/hr
<b>Total</b>	<b>3.1229x10<sup>6</sup> kcal/hr</b>	<b>3.1504x10<sup>6</sup> kcal/hr</b>
Reboiler duty of T02	1.5648x10 <sup>6</sup> kcal/hr	1.3303x10 <sup>6</sup> kcal/hr
Reboiler duty of T03	2.0538x10 <sup>6</sup> kcal/hr	2.0851x10 <sup>6</sup> kcal/hr
<b>Total</b>	<b>3.6186x10<sup>6</sup> kcal/hr</b>	<b>3.4154x10<sup>6</sup> kcal/hr</b>
Solvent circulation rate	<b>6,766 kg/hr</b>	<b>4,396 kg/hr</b>
Cooling water consumption	<b>390 ton/hr</b>	<b>394 ton/hr</b>
Steam consumption	<b>7,518 kg/hr</b>	<b>7,096 kg/hr</b>

# IPA Dehydration Using **Three-Column** Configuration




# IPA Dehydration Using **Three-Column** Configuration

- Flow sheet drawing for a **three-column** configuration using PRO/II with PROVISION version 9.1




# 추출증류탑에서 추출용매(DMSO)의 유량에 따른 추출증류탑 탑상제품에서 IPA순도(wt%)



순도 99.7wt%를 얻기 위한 DMSO용매 유입량은 약 3,000kg/hr정도 되어야 함

이때, Heat Duty는  $1.1671 \times 10^6$  Kcal/hr

# 추출증류탑에서 추출용매(EG)의 유량에 따른 추출증류탑 탑상제품에서 IPA순도(wt%)





순도 99.7wt%를 얻기 위한 EG 용매 유입량은 약 4,000kg/hr정도 되어야 함



이때, Heat Duty는  $1.3093 \times 10^6$  Kcal/hr

# Reboiler heat duty of Concentrator, Extractive Distillation Column and Stripper vs. IPA wt% of concentrator top

- 농축기 상부에서의 IPA순도(wt%)에 따른 농축기와 추출탑 그리고 용매 재생탑의 재비기 heat duty 변화량을 나타낸 결과입니다.




# Reboiler heat duty of Cocentrator, extractive distillation Column and Stripper vs. IPA mass% of concentrator top




# Total Reboiler heat duty in extractive distillation process vs. IPA wt% of concentrator top

DMSO의 경우 농축기 상부에서의 IPA순도 (wt%)가 84.4wt%일 때, 총 재비기 heat duty 값이 가장 낮은 것을 알 수 있습니다.



EG의 경우에는 농축기 상부에서의 IPA순도 (wt%)가 84.5wt%일 때, 총 재비기 heat duty 값이 가장 낮은 것을 알 수 있습니다.







# 용매 회수탑 하부의 온도가 160°C가 되기 위한 용매 회수탑 하부(재비기) 압력

DMSO의 경우 용매 회수탑(T3) 하부의 온도가 160°C가 되기 위한 재비기 압력은 43.01 kPa정도 됩니다.

EG의 경우 용매 회수탑(T3) 하부의 온도가 160°C가 되기 위한 재비기 압력은 29.62 kPa 정도 됩니다.



# Three-column Stream Summary(EG)

Stream Number	2	5	6	9	10
Stream Name	T01 Feed	T01 Top	T02 Top (IPA Product)	T03 Top (Waste Water)	T03 Bottom (Solvent)
Temperature (°C)	66.22	45.00	45.00	45.00	160.00
Pressure (kPa)	250.00	105.00	103.00	25.62	29.62
Vapor Mole Fraction	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Molar Rate kmol/hr	99.83	46.01	28.83	17.18	64.74
Total Mass Rate kg/hr	3,000.00	2,030.20	1,720.52	309.67	4,017.43
<b>Comp. Flow Rate (kg/hr)</b>	<b>kg/hr</b>	<b>kg/hr</b>	<b>kg/hr</b>	<b>kg/hr</b>	<b>kg/hr</b>
IPA	1,716.00	1,715.52	<b>1,715.36</b>	0.15	0.00
WATER	1,284.00	314.68	5.16	309.52	0.40
EG	0.00	0.00	0.00	0.00	4,017.03
<b>Comp. Composition (wt%)</b>	<b>wt%</b>	<b>wt%</b>	<b>wt%</b>	<b>wt%</b>	<b>wt%</b>
IPA	57.20	<b>84.50</b>	<b>99.70</b>	<b>0.05</b>	0.00
WATER	42.80	15.50	0.30	99.95	<b>0.01</b>
EG	0.00	0.00	0.00	0.00	99.99

# Three-column Stream Summary(DMSO)

Stream Number	2	5	6	9	10
Stream Name	T01 Feed	T01 Top	T02 Top (IPA Product)	T03 Top (Waste Water)	T03 Bottom (Solvent)
Temperature (°C)	66.20	45.00	45.00	45.00	160.04
Pressure (kPa)	250.00	105.00	103.00	27.01	43.01
Vapor Mole Fraction	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Molar Rate kmol/hr	99.83	46.15	28.83	17.32	38.44
Total Mass Rate kg/hr	3,000.00	2,032.60	1,720.52	312.08	3,002.46
<b>Comp. Flow Rate (kg/hr)</b>	<b>kg/hr</b>	<b>kg/hr</b>	<b>kg/hr</b>	<b>kg/hr</b>	<b>kg/hr</b>
IPA	1,716.00	1,715.52	<b>1,715.36</b>	0.16	0.00
WATER	1,284.00	317.09	5.16	311.92	0.30
DMSO	0.00	0.00	0.00	0.00	3,002.16
<b>Comp. Composition (wt%)</b>	<b>wt%</b>	<b>wt%</b>	<b>wt%</b>	<b>wt%</b>	<b>wt%</b>
IPA	57.20	<b>84.40</b>	<b>99.70</b>	<b>0.05</b>	0.00
WATER	42.80	15.60	0.30	99.95	<b>0.01</b>
DMSO	0.00	0.00	0.00	0.00	99.99

# Comparison of Three-column Configurations

Items	Three-columns(EG)	Three-columns(DMSO)
Condenser duty at T01	0.6446x10 <sup>6</sup> kcal/hr	0.6410x10 <sup>6</sup> kcal/hr
Condenser duty of T02	0.9655x10 <sup>6</sup> kcal/hr	0.9655x10 <sup>6</sup> kcal/hr
Condenser duty of T03	0.5735x10 <sup>6</sup> kcal/hr	0.5466x10 <sup>6</sup> kcal/hr
<b>Total</b>	<b>2.1476x10<sup>6</sup> kcal/hr</b>	<b>2.1522x10<sup>6</sup> kcal/hr</b>
Reboiler duty of T01	0.6537x10 <sup>6</sup> kcal/hr	0.6492x10 <sup>6</sup> kcal/hr
Reboiler duty of T02	1.3093x10 <sup>6</sup> kcal/hr	1.1671x10 <sup>6</sup> kcal/hr
Reboiler duty of T03	0.5019x10 <sup>6</sup> kcal/hr	0.5147x10 <sup>6</sup> kcal/hr
<b>Total</b>	<b>2.4649x10<sup>6</sup> kcal/hr</b>	<b>2.3310x10<sup>6</sup> kcal/hr</b>
Solvent circulation rate	<b>4,017 kg/hr</b>	<b>3,002 kg/hr</b>
Cooling water consumption	<b>268 ton/hr</b>	<b>269 ton/hr</b>
Steam consumption	<b>5,120kg/hr</b>	<b>4,843 kg/hr</b>

## 결론

- 2기 배열에서 IPA 99.7wt% 정제를 위해 필요한 추출용매의 순환 유량은 DMSO 용매를 사용한 경우 4,396 kg/hr 였으며 EG 용매를 사용한 경우 6,763 kg/hr로 DMSO에 비해 53.8%정도 더 소요되는 것으로 계산되었다.
- 3기 배열에서 IPA 99.7wt% 정제를 위해 필요한 추출용매의 순환 유량은 DMSO 용매를 사용한 경우 3,002 kg/hr 였으며 EG 용매를 사용한 경우 4,018 kg/hr로 DMSO에 비해 33.8%정도 더 소요되는 것으로 계산되었다.
- 2기 배열에서 DMSO 용매를 사용한 경우가 EG를 사용한 경우에 비해 재비기 Heat Duty가 5.6%정도 더 적게 소요되는 것으로 계산되었다.
- 3기 배열에서 DMSO 용매를 사용한 경우가 EG를 사용한 경우에 비해 재비기 Heat Duty가 4.9%정도 더 적게 소요되는 것으로 계산되었다.
- 3기 배열에서 DMSO 추출 공정의 경우 IPA 순도가 84.4 wt%일 때 재비기 Heat Duty는  $2.312 \times 10^6$  kcal/hr로 최소화 되었으며, EG의 경우는 IPA 순도가 84.5 wt%일 때 재비기 Heat Duty가  $2.432 \times 10^6$  kcal/hr로 최소화됨을 알 수 있었다.

---

감사합니다.